Prüfprotokoll elektrischer Geräte gemäß DIN VDE 0701/0702

Auftraggeber	**Auftragnehmer**
Maschinenbau Schmidt Herr Schmidt Prüfgasse 15 12345 Testhausen	Bauer Steuerungstechnik GmbH Steinäcker 7 75015 Bretten Tel.: +497252 965356 Fax.: +497252 965357

Angaben zum Prüfling

Prüflingsbezeichnung:	Maschine 1
Prüflingsnummer:	2
Fabriknummer:	11111111
Typ:	Allg. elektrische Geräte SKI nach 0701
Schutzklasse:	I
Prüfcode(8993):	2862409300
Hersteller:	Fein
Abteilung:	Schaltschrankbau

Angaben zur Prüfung

Prüfdatum:	17.09.2009	**nächste Prüfung:**	01.01.2003
Prüfgrund:	Erstprüfung		
Prüfer:		**Seriennummer:**	13116 00134
Prüfgerät:	MACHINEmaster 9050		
Bemerkung:	TEST-ART CODE		

Bemerkung	**Prüfschritt**	**Grenzwert**	**Messwert**	**Bestanden**
	Sichtprüfung für Gerät und Zuleitung			Ja
	PE-Widerstand ±200 mA [0,3 Ohm], bis 5 m Zuleitung	Max. 0,3 Ohm	00.225 Ohm	Ja
	Schutzleiterstrom [3,5 mA]	Max. 3,5 mA	<0.050 mA	Ja
	Berührungsstrom		<0.050 mA	Ja
	Leistungsaufnahme [3,7 kVA], (=230 V*16 A)	Max. 3,7 kVA	0.03 kVA	Ja

Die Prüfung wurde nicht bestanden.

Ort, Datum **Unterschrift**